

Białystok, dn. 05.10.2017 r.

Uczestnicy postępowania

Dotyczy ogłoszenia nr 1057862 Kompleksowe wykonanie dwóch elektrowni fotowoltaicznych w ramach projektów nr WND-RPPD.05.01.00-20-0085/15 oraz WND-RPPD.05.01.00-20-0087/15

Zgodnie z pkt. XIII Specyfikacji Warunków Zamówienia (SWZ) przedstawiamy pytania i odpowiedzi.

Pytanie nr 1

Czy Zamawiający dopuszcza wniesienie wadium w innej formie niż przewiduje SIWZ np. w formie gwarancji ubezpieczeniowych.

Odpowiedź na pytanie nr 1:

Zgodnie z pkt. X.2. SWZ wadium należy wnieść w pieniądzu na konto Zamawiającego. Zamawiający nie dopuszcza innej formy wniesienia wadium.

Pytanie nr 2

Prosimy o udostępnienie brakujących stron projektu budowlanego 5-48: BUDOWA ELEKTROWNI FOTOWOLTAICZNEJ o mocy do 1MW, kontenerowa stacja trafo na działce nr 300/2, obręb Szypliszki, gmina Szypliszki. W tym Warunków Zabudowy, Decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach przedsięwzięcia, Warunków przyłączenia.

Odpowiedź na pytanie nr 2:

W związku z ograniczeniem rozmiarów plików na platformie Baza Konkurencyjności w zał. 4a zamieszczono wyłącznie część projektową dokumentacji. Dokumenty wymienione w pytaniu nr 2 znajdują się do wglądu w siedzibie Spółki.

Pytanie nr 3

W projekcie budowlanym wymiary stacji wynoszą 430x260 cm, natomiast w projekcie budowlanym branża elektryczna wymiary stacji wynoszą 4760x2660 mm. Prosimy o ujednolicenie wymiarów stacji. Czy Zamawiający dopuszcza zastosowanie stacji trafo o innych wymiarach niż w projekcie?

Odpowiedź na pytanie nr 3:

Obowiązuje wymiar stacji transformatorowej 430x260 cm zgodnie z rysunkiem A.01 – projekt zagospodarowania terenu. Zastosowanie stacji transformatorowej o innych wymiarach jest dopuszczalne pod warunkiem uzyskania przez Wykonawcę zamiennego pozwolenia na budowę.



Pytanie nr 4

Czy Zamawiający posiada prawo do dysponowania nieruchomościami na cele budowlane wszystkich działek budowlanych (części obiektowych jak i przyłączy)?

Odpowiedź na pytanie nr 4:

Zamawiający posiada prawo do dysponowania nieruchomościami na cele budowlane – dokumenty do wglądu w siedzibie Spółki.

Pytanie nr 5

Czy Zamawiający uzgodnił projekty wykonawcze z Zakładem Energetycznym?

Odpowiedź na pytanie nr 5:

Projekty wykonawcze przyłączy SN 20kV zostały uzgodnione w PGE Dystrybucja S.A. w zakresie powiązania z siecią dystrybucyjną. Projekty wykonawcze elektrowni, układów pomiarowych, układów telemechaniki i stacji transformatorowych podlegają wykonaniu i uzgodnieniu w PGE Dystrybucja S.A. przez Wykonawcę – zgodnie z SWZ.

Pytanie nr 6

Prosimy o udostępnienie treści decyzji o pozwoleniu na budowę oraz zgłoszeń robót budowlanych. Prosimy o potwierdzenie, że decyzje o pozwoleniu na budowę są ostateczne oraz są wyższe.

Pytanie nr 7

Zgodnie z Prawem Budowlanym Art.37.1. Decyzja o pozwoleniu na budowę wygasa, jeżeli budowa nie została rozpoczęta przed upływem 3 lat od dnia, w którym decyzja ta stała się ostateczna lub budowa została przerwana na czas dłuższy niż 3 lata.

Odpowiedź na pytanie nr 6 i 7:

Zamawiający posiada prawomocne i aktualne pozwolenia na budowę elektrowni fotowoltaicznych i zgłoszenia robót budowlanych przyłączy elektroenergetycznych. Dokumenty wymienione w pytaniu nr 6 znajdują się do wglądu w siedzibie Spółki.

Pytanie nr 8

W szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia jest mowa o innowacyjnym układzie urządzeń elektroenergetycznych umożliwiającym inteligentne zarządzanie energią oraz jej magazynowaniem do zasilania odbiorników lokalnych. Prosimy o potwierdzenie, że przedmiotem zamówienia nie jest budowa magazynów energii.



Odpowiedź na pytanie nr 8

Przedmiotem zamówienia zgodnie z SOPZ jest budowa układu zasilania potrzeb własnych elektrowni z funkcją magazynowania energii. Układ ma umożliwić zasilanie potrzeb własnych elektrowni (oświetlenie tablicy informacyjnej, kontroli dostępu, monitoringu wizyjnego, układu telemechaniki, systemu sterowania i nadzoru nad elektrownią oraz układu komunikacji zdalnej).

Pytanie nr 9

Czy zamawiający wygrał aukcje energetyczne OZE?

Odpowiedź na pytanie nr 9

Informacja czy Zamawiający wygrał aukcje na sprzedaż energii elektrycznej z OZE nie ma żadnego wpływu na warunki przedmiotowego postępowania przetargowego.

Powyższe odpowiedzi stanowią integralną część zapytania ofertowego i są wiążące dla wszystkich uczestników postępowania.

Zamawiający

PV Energia Szypliszki Sp. z o.o.

PV ENERGIA SZYPLISZKI Sp. z o.o.
15-111 Białystok
Al. Tysiąclecia Państwa Polskiego 10A lok. 3
NIP: 542 324 49 99 REGON: 361429396
KRS: 0000556779

PEŁNOMOCNIK

Krzysztof Strankowski